

2025年10月3日
日本生命保険相互会社

当社施設における重油流出事故について

このたび、当社施設において、重油が施設外へ流出する事故が発生いたしました。
地域の皆様、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを心よりお詫び
申し上げます。

<事故の概要>

- ・発生日：2025年9月26日（金）
- ・発生場所：大阪府茨木市内の当社施設（茨木市彩都あさぎ 7-4-30）
- ・事故内容：施設内の非常用発電機の点検作業中に、点検業者の作業ミスによって非常用発電機
の燃料タンクから最大で4,000Lの重油が漏れ、一部敷地外（雨水排水管等）へ流
出しました。

<対応状況>

- ・関係機関からの指導のもと、重油の拡散防止および回収作業を実施しており、周辺環境（河川
等）への影響がある場合については、必要な対応を講じてまいります。
- ・詳細な原因の究明をおこない、再発防止に努めてまいります。

皆様には多大なるご迷惑をおかけしておりますことを、重ねてお詫び申し上げます。

【本件に関するお問い合わせ先】

日本生命保険 ニッセイコールセンター
電話番号：0120-201-021（通話料無料）
受付時間：月～金曜日 9:00～18:00、土曜日 9:00～17:00（祝日、12/31～1/3を除く）

以 上

2025-1738G, 広報部